СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ТехСертПБ»
Регистрационный номер № РОСС RU.31114.04ЖКЧ0

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

требованиям промышленной безопасности № СДС.ТСПБ.ЦРП.00266

**Выдан органом по сертификации продукции:**
ООО «Центр Развития Промышленности» (300026, г. Тула, ул. Рязанская д. 20, тел. +7 (499) 705-95-83, E-mail: info@centr-rp.ru, рег. № СДС RU.ТСПБ.ОС.0001)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**
**Оборудование (техническое устройство, материал):** Устройства комплектные распределительные, марки «ЭЛТИМА+» на номинальное напряжение 35 кВ, номинальный ток до 2500 А, ток термической стойкости до 31,5 кА, ток электродинамической стойкости до 81 кА по МБКН.674513.001ТУ. Серийный выпуск.

**Код ОКПД2 (ТН ВЭД):** 27.12.10.190

**Изготовитель (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Электронмаш Инжиниринг», 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, дом 12, литера А. ИНН 7802428812 (АО «Электронмаш», 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Шоссейная, здание 58, лит. А ИНН 7814104690)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. приказом ФСЭТАН от 12.03.2013 г. № 101)

**Основание выдачи сертификата:** Заключения экспертизы № 208-ТУ-2019 от 19.07.2019 г., АО НТЦ «ТехноЭксперт» (Лицензия Ростехнадзора № ДЭ-00-006869 от 30.11.2006 г.)

**Дополнительная информация:** Схема сертификации 1.

**Условия применения на опасных производственных объектах:**
1. Обеспечение соответствия поставляемого оборудования требованиям промышленной безопасности Российской Федерации.
2. Применение поставляемого оборудования в соответствии с условиями, ограничениями и требованиями технической документации.

**Срок действия сертификата:** с 26.07.2019 г. по 25.07.2024 г.

Руководитель органа по сертификации _____ / Ю. В. Демидов /
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ / А. В. Демидова /
подпись — инициалы, фамилия

М.П.

01817

010453