

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»



В.В. Харитонов

2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

« 27 » ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № ШД-225/20 от 27.11.2020 г.

по внесению дополнений и продлению срока действия Заключения
аттестационной комиссии от 03.10.2014 № ИЗ-157/14

Срок действия с 27.11.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 27.11.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства «ЭЛТИМА+» на номинальное напряжение 35 кВ, номинальные токи 630÷2500 А, токи термической стойкости 16÷31,5 кА, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25 °С), с вакуумными выключателями типа VD4 производства компании АВВ и HVX40 производства компании Schneider Electric; технические условия МБКН.674513.001ТУ

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО «Электронмаш», 188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Энколово

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электронмаш Инжиниринг», 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, д. 12, литера А

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке; с выключателями VD4 и HVX40, не предназначенными для коммутации шунтирующего реактора; выключатель HVX40 не предназначен для коммутации емкостных токов конденсаторных батарей; без возможности отключения тока холостого хода трансформатора разъёмными контактами выкатных элементов